

処分した一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

種類		処理量（t）												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	1,330.57	886.98	465.66	1,673.36									4,356.57
	2号炉	1,480.36	1,385.46	1,709.36	1,631.63									6,206.81

燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定を行った位置		燃焼室出口												管理値
測定の結果の得られた年月日		令和7年 4月30日	令和7年 5月31日	令和7年 6月30日	令和7年 7月31日	令和7年 8月31日	令和7年 9月30日	令和7年 10月31日	令和7年 11月30日	令和7年 12月31日	令和8年 1月31日	令和8年 2月28日	令和8年 3月31日	
測定の結果 (℃) 【月平均値】	1号炉	924	922	919	921									800 以上
	2号炉	932	919	931	923									

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

測定を行った位置		バグフィルタ入口												管理値
測定の結果の得られた年月日		令和7年 4月30日	令和7年 5月31日	令和7年 6月30日	令和7年 7月31日	令和7年 8月31日	令和7年 9月30日	令和7年 10月31日	令和7年 11月30日	令和7年 12月31日	令和8年 1月31日	令和8年 2月28日	令和8年 3月31日	
測定の結果 (℃) 【月平均値】	1号炉	180	178	183	186									おおむね 200 以下
	2号炉	185	184	191	191									

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(1時間平均値)

測定を行った位置		煙突入口												管理値
測定の結果の得られた年月日		令和7年 4月30日	令和7年 5月31日	令和7年 6月30日	令和7年 7月31日	令和7年 8月31日	令和7年 9月30日	令和7年 10月31日	令和7年 11月30日	令和7年 12月31日	令和8年 1月31日	令和8年 2月28日	令和8年 3月31日	
測定の結果 (ppm) 【月平均値】	1号炉	2	3	2	2									30 以下
	2号炉	3	4	2	2									

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	常時機械除去
----------------	--------

排ガス測定結果

1号炉

排ガスを採取した位置			煙突											
排ガスを採取した年月日			令和7年 4月7日	令和7年 -	令和7年 6月6日	令和7年 -	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測定の結果の得られた年月日			令和7年 5月7日	令和7年 -	令和7年 7月11日	令和7年 -	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測定の 結果	硫黄酸化物排出量 (㎡ N/h)		0.031	-	0.045	-		-		-		-		-
	硫黄酸化物濃度 (ppm)		2.1	-	3.1	-		-		-		-		-
	ばいじん濃度 (g/㎡ N)		0.001未満	-	0.001未満	-		-		-		-		-
	塩化水素濃度	(mg/㎡N)	20	-	29	-		-		-		-		-
		(ppm)	12	-	18	-		-		-		-		-
	窒素酸化物濃度 (ppm)		27	-	34	-		-		-		-		-
	水銀濃度 (mg/㎡N)		-	-	0.00014	-		-		-		-		-
排ガスを採取した年月日			令和7年 4月7日	令和7年 5月26日	令和7年 6月6日	令和7年 7月30日	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測定の結果の得られた年月日			令和7年 5月12日	令和7年 6月19日	令和7年 7月2日	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測定の 結果	排ガスダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/㎡N)		0.0029	0.0034	0.0065									
	主灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/㎡N)		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
			採取場所：主灰搬送装置											
	飛灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/㎡N)		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
		採取場所：飛灰搬送装置												

2号炉

排ガスを採取した位置			煙突											
排ガスを採取した年月日			令和7年 4月8日	令和7年 -	令和7年 6月5日	令和7年 -	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測定の結果の得られた年月日			令和7年 5月7日	令和7年 -	令和7年 7月11日	令和7年 -	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測 定 の 結 果	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)		0.1	-	0.03	-		-		-		-		-
	硫黄酸化物濃度 (ppm)		6.4	-	2	-		-		-		-		-
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)		0.001未満	-	0.001未満	-		-		-		-		-
	塩化水素濃度	(mg/m ³ N)	23	-	27	-		-		-		-		-
		(ppm)	14	-	16	-		-		-		-		-
	窒素酸化物濃度 (ppm)		28	-	29	-		-		-		-		-
	水銀濃度 (mg/m ³ N)		-	-	0.00022	-	-	-		-	-	-		-
排ガスを採取した年月日			令和7年 4月8日	令和7年 5月27日	令和7年 6月5日	令和7年 7月31日	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測定の結果の得られた年月日			令和7年 5月12日	令和7年 6月19日	令和7年 7月2日	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年
測 定 の 結 果	排ガスダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)		0.0098	0.0053	0.0037									
	主灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
			採取場所：主灰搬送装置											
	飛灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
			採取場所：飛灰搬送装置											

排ガスに関する規制値

	大気汚染防止法	埼玉県基準値	協定基準値
硫黄酸化物排出量／濃度		60.92 ml N/h※	25ppm
ばいじん濃度	0.15 g/m ³ N	0.15 g/m ³ N	0.01 g/m ³ N
塩化水素濃度	700 mg/mlN	200 mg/mlN	30ppm (=48.9 mg/mlN)
窒素酸化物濃度	250ppm	180ppm	50ppm
水銀濃度		0.03mg/mlN	0.03mg/mlN
ダイオキシン類濃度		1ng-TEQ/mlN	0.01ng-TEQ/mlN

※法で定められた計算式（17.5×補正された排出口の高さ(m)の二乗×10⁻³）に埼玉西部クリーンセンターの煙突の高さ（59m）を当てはめて算出