

令和8年度 埼玉西部環境保全組合維持管理記録（埼玉西部クリーンセンター）

処分した一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

種類	処理量 (t)												合計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
可燃ごみ	1号炉	1,625.85												1,625.85
	2号炉	639.09												639.09

燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定を行った位置		燃焼室出口												管理値
測定の結果の得られた年月日		令和8年 4月30日	令和8年 5月31日	令和8年 6月30日	令和8年 7月31日	令和8年 8月31日	令和8年 9月30日	令和8年 10月31日	令和8年 11月30日	令和8年 12月31日	令和9年 1月31日	令和9年 2月28日	令和9年 3月31日	
測定の結果 (°C) 【月平均値】	1号炉	882												800 以上
	2号炉	884												

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

測定を行った位置		バグフィルタ入口												管理値
測定の結果の得られた年月日		令和8年 4月30日	令和8年 5月31日	令和8年 6月30日	令和8年 7月31日	令和8年 8月31日	令和8年 9月30日	令和8年 10月31日	令和8年 11月30日	令和8年 12月31日	令和9年 1月31日	令和9年 2月28日	令和9年 3月31日	
測定の結果 (°C) 【月平均値】	1号炉	181												おおむね 200 以下
	2号炉	188												

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(1時間平均値)

測定を行った位置		煙突入口												管理値
測定の結果の得られた年月日		令和8年 4月30日	令和8年 5月31日	令和8年 6月30日	令和8年 7月31日	令和8年 8月31日	令和8年 9月30日	令和8年 10月31日	令和8年 11月30日	令和8年 12月31日	令和9年 1月31日	令和9年 2月28日	令和9年 3月31日	
測定の結果 (ppm) 【月平均値】	1号炉	3												30 以下
	2号炉	2												

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	常時機械除去
----------------	--------

排ガス測定結果

1号炉

排ガスを採取した位置		煙突												
排ガスを採取した年月日		令和8年 4月9日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定の結果の得られた年月日		令和8年 5月15日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定 の結果	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)	0.051	-		-		-		-		-		-	
	硫黄酸化物濃度 (ppm)	3.1	-		-		-		-		-		-	
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.001未満	-		-		-		-		-		-	
	塩化水素濃度	(mg/m ³ N)	15	-		-		-		-		-		-
		(ppm)	9.3	-		-		-		-		-		-
	窒素酸化物濃度 (ppm)	27	-		-		-		-		-		-	
水銀濃度 (mg/m ³ N)	-	-		-		-		-		-		-		
排ガスを採取した年月日		令和8年 4月9日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定の結果の得られた年月日		令和8年 5月12日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定 の結果	排ガスダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	0.000090												
	主灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	飛灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		採取場所：主灰搬送装置												
		採取場所：飛灰搬送装置												

2号炉

排ガスを採取した位置		煙突												
排ガスを採取した年月日		令和8年 4月10日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定の結果の得られた年月日		令和8年 5月15日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定 の結果	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)	0.061	-		-		-		-		-		-	
	硫黄酸化物濃度 (ppm)	3.4	-		-		-		-		-		-	
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.001未満	-		-		-		-		-		-	
	塩化水素濃度	(mg/m ³ N)	12	-		-		-		-		-		-
		(ppm)	7.8	-		-		-		-		-		-
	窒素酸化物濃度 (ppm)	32	-		-		-		-		-		-	
水銀濃度 (mg/m ³ N)	-	-		-		-		-		-		-		
排ガスを採取した年月日		令和8年 4月10日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定の結果の得られた年月日		令和8年 5月12日	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	
測定 の結果	排ガスダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	0.00047												
	主灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	飛灰ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		採取場所：主灰搬送装置												
		採取場所：飛灰搬送装置												

排ガスに関する規制値

	大気汚染防止法	埼玉県基準値	協定基準値
硫黄酸化物排出量/濃度		60.92 m ³ N/h [*]	25ppm
ばいじん濃度	0.08 g/m ³ N	0.08 g/m ³ N	0.01 g/m ³ N
塩化水素濃度	700 mg/m ³ N	200 mg/m ³ N	30ppm (= 48.9 mg/m ³ N)
窒素酸化物濃度	250ppm	180ppm	50ppm
水銀濃度		0.03mg/m ³ N	0.03mg/m ³ N
ダイオキシン類濃度		1ng-TEQ/m ³ N	0.01ng-TEQ/m ³ N

*注：定められた計算式 (17.5×補正された排出口の高さ(m)の二乗×10⁻³) に埼玉西部クリーンセンターの煙突の高さ(59m)を当てはめて算出