

平成 30 年度 埼玉西部環境保全組合維持管理記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	処理量 (t)													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
可燃ごみ	1号炉	816.72												816.72
	2号炉	353.04												353.04
	3号炉	1,278.37												1,278.37

燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定を行った位置	燃焼室出口													管理値
測定の結果の得られた年月日	平成30年 4月30日	平成30年 5月31日	平成30年 6月30日	平成30年 7月31日	平成30年 8月31日	平成30年 9月30日	平成30年 10月31日	平成30年 11月30日	平成30年 12月31日	平成31年 1月31日	平成31年 2月28日	平成31年 3月31日		
測定の結果 (°C) 【月平均値】	1号炉	859												800以上
	2号炉	874												
	3号炉	883												

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

測定を行った位置	バグフィルタ入口													管理値
測定の結果の得られた年月日	平成30年 4月30日	平成30年 5月31日	平成30年 6月30日	平成30年 7月31日	平成30年 8月31日	平成30年 9月30日	平成30年 10月31日	平成30年 11月30日	平成30年 12月31日	平成31年 1月31日	平成31年 2月28日	平成31年 3月31日		
測定の結果 (°C) 【月平均値】	1号炉	186												概ね 200以下
	2号炉	189												
	3号炉	189												

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

測定を行った位置	煙突入口													管理値
測定の結果の得られた年月日	平成30年 4月30日	平成30年 5月31日	平成30年 6月30日	平成30年 7月31日	平成30年 8月31日	平成30年 9月30日	平成30年 10月31日	平成30年 11月30日	平成30年 12月31日	平成31年 1月31日	平成31年 2月28日	平成31年 3月31日		
測定の結果 (ppm) 【月平均値】	1号炉	22												100以下
	2号炉	19												
	3号炉	11												

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	常時機械除去
----------------	--------

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

1号炉

排ガスを採取した位置	煙突		規制値
排ガスを採取した年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果の得られた年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)			

2号炉

排ガスを採取した位置	煙突		規制値
排ガスを採取した年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果の得られた年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)			

3号炉

排ガスを採取した位置	煙突		規制値
排ガスを採取した年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果の得られた年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)			

排ガス中のばい煙濃度

1号炉

排ガスを採取した位置		煙突						規制値
排ガスを採取した年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果の得られた年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果	ばいじん濃度 (g/m ³ N)							0.15
	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)							87.449
	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)							200
	窒素酸化物濃度 (ppm)							250

2号炉

排ガスを採取した位置		煙突						規制値
排ガスを採取した年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果の得られた年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果	ばいじん濃度 (g/m ³ N)							0.15
	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)							87.127
	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)							200
	窒素酸化物濃度 (ppm)							250

3号炉

排ガスを採取した位置		煙突						規制値
排ガスを採取した年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果の得られた年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定の結果	ばいじん濃度 (g/m ³ N)							0.15
	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)							88.218
	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)							200
	窒素酸化物濃度 (ppm)							250