

騒音・振動測定結果について

Vol. 01 2018年11月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2018/10/19 (金)	52.2	61.4	46.4	63.4	85
2	2018/10/26 (金)	54.6	51.3	45.3	56.9	85
			以下余白			

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2018/10/19 (金)	27.0	27.0	27.2	28.0	75
2	2018/10/26 (金)	27.0	27.0	27.2	31.5	75
			以下余白			

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)