

騒音・振動測定結果について

Vol. 10 2019年8月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/7/5 (金)	59.7	51.8	48.0	71.3	85
2	2019/7/12 (金)	54.3	48.0	46.1	70.8	85
3	2019/7/19 (金)	61.2	50.8	53.5	72.5	85
4	2019/7/26 (金)	68.4	63.1	65.9	72.5	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/7/5 (金)	27.0	27.6	27.1	48.7	75
2	2019/7/12 (金)	27.0	27.6	27.0	46.6	75
3	2019/7/19 (金)	27.0	27.4	27.1	51.5	75
4	2019/7/26 (金)	28.1	28.4	31.7	38.3	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)