

騒音・振動測定結果について

Vol. 11 2019年9月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/8/2 (金)	70.5	65.6	67.2	62.5	85
2	2019/8/8 (木)	66.8	64.4	66.6	60.0	85
3	2019/8/23 (金)	70.4	60.2	63.7	61.0	85
4	2019/8/30 (金)	60.3	53.9	55.9	61.9	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/8/2 (金)	27.4	27.0	27.0	41.7	75
2	2019/8/8 (木)	27.3	34.2	27.0	32.5	75
3	2019/8/23 (金)	27.6	27.0	29.4	42.4	75
4	2019/8/30 (金)	28.1	27.0	27.0	44.3	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)