

# 騒音・振動測定結果について

Vol. 14 2019年12月号




## 1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/11/1 (金)	49.8	61.8	66.3	62.2	85
2	2019/11/8 (金)	54.7	52.8	56.1	66.2	85
3	2019/11/15 (金)	61.0	65.0	57.6	59.5	85
4	2019/11/22 (金)	59.6	58.1	60.3	68.4	85
5	2019/11/29 (金)	67.9	58.8	60.5	70.4	85

## 2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/11/1 (金)	27.0	27.0	46.2	39.7	75
2	2019/11/8 (金)	27.0	27.0	29.4	48.4	75
3	2019/11/15 (金)	31.6	28.0	33.3	35.8	75
4	2019/11/22 (金)	27.1	29.1	31.7	39.0	75
5	2019/11/29 (金)	28.3	27.0	32.5	45.9	75

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)