

騒音・振動測定結果について

Vol. 19 2020年5月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/4/3 (金)	57.9	54.9	55.6	54.4	85
2	2020/4/10 (金)	68.5	54.7	60.0	71.0	85
3	2020/4/17 (金)	64.5	76.9	79.2	74.2	85
4	2020/4/24 (金)	66.0	75.8	75.0	71.0	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/4/3 (金)	33.3	28.3	31.5	37.8	75
2	2020/4/10 (金)	27.4	33.9	46.4	30.5	75
3	2020/4/17 (金)	27.0	27.2	30.3	28.9	75
4	2020/4/24 (金)	27.1	28.0	29.3	27.9	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)