

騒音・振動測定結果について

Vol. 20 2020年6月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/5/8 (金)	64.5	76.9	79.5	74.2	85
2	2020/5/15 (金)	58.3	64.2	60.9	58.3	85
3	2020/5/22 (金)	56.6	59.7	68.5	53.9	85
4	2020/5/29 (金)	54.0	56.2	75.7	55.8	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/5/8 (金)	27.5	27.7	27.8	27.7	75
2	2020/5/15 (金)	33.6	31.7	43.6	27.9	75
3	2020/5/22 (金)	34.4	35.0	39.5	27.5	75
4	2020/5/29 (金)	36.3	38.9	47.2	28.3	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)