

# 騒音・振動測定結果について

Vol. 21 2020年7月号




## 1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/6/5 (金)	52.6	58.7	53.2	54.6	85
2	2020/6/12 (金)	51.8	54.3	56.0	56.8	85
3	2020/6/19 (金)	55.1	54.1	59.4	55.4	85
4	2020/6/26 (金)	53.0	52.2	51.3	52.9	85
5				以下余白		

## 2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/6/5 (金)	27.0	27.3	27.6	27.0	75
2	2020/6/12 (金)	27.0	27.5	28.5	27.6	75
3	2020/6/19 (金)	27.0	27.2	27.1	27.0	75
4	2020/6/26 (金)	27.0	27.0	27.6	27.0	75
5				以下余白		

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)