

騒音・振動測定結果について

Vol. 22 2020年8月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/7/3 (金)	54.0	57.8	61.5	56.3	85
2	2020/7/10 (金)	54.5	59.0	60.6	58.4	85
3	2020/7/17 (金)	52.0	53.8	57.7	52.9	85
4	2020/7/22 (水)	70.2	59.8	66.5	57.1	85
5	2020/7/31 (金)	57.1	60.6	70.5	56.8	85

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/7/3 (金)	27.0	27.0	28.0	27.0	75
2	2020/7/10 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
3	2020/7/17 (金)	27.0	27.0	27.8	27.0	75
4	2020/7/22 (水)	27.0	27.0	29.8	27.0	75
5	2020/7/31 (金)	27.0	27.0	29.4	27.0	75

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)