

騒音・振動測定結果について

Vol. 24 2020年10月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/9/4 (金)	66.1	61.0	54.5	54.2	85
2	2020/9/11 (金)	65.4	60.0	56.3	52.1	85
3	2020/9/18 (金)	57.3	57.2	55.6	55.9	85
4	2020/9/25 (金)	58.8	55.4	57.4	53.7	85
5					以下余白	

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/9/4 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
2	2020/9/11 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
3	2020/9/18 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
4	2020/9/25 (金)	27.0	27.0	29.7	27.0	75
5					以下余白	

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)