

騒音・振動測定結果について

Vol. 26 2020年12月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/11/6 (金)	51.6	61.3	58.4	56.0	85
2	2020/11/13 (金)	56.4	57.3	56.2	53.7	85
3	2020/11/20 (金)	55.6	52.7	58.9	48.8	85
4	2020/11/27 (金)	54.2	56.1	56.5	65.1	85
5					以下余白	

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/11/6 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
2	2020/11/13 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
3	2020/11/20 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
4	2020/11/27 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
5					以下余白	

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)