

# 騒音・振動測定結果について




## 1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/1/11 (金)	61.2	56.5	54.6	59.6	85
2	2019/1/18 (金)	58.3	55.9	53.5	63.2	85
3	2019/1/25 (金)	63.5	57.0	46.4	66.5	85
			以下余白			

## 2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/1/11 (金)	27.2	27.0	31.5	34.1	75
2	2019/1/18 (金)	28.5	28.0	27.6	35.8	75
3	2019/1/25 (金)	53.3	27.0	28.8	34.9	75
			以下余白			

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)