

# 騒音・振動測定結果について




## 1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/3/1 (金)	56.8	53.9	53.2	57.0	85
2	2019/3/8 (金)	54.7	59.3	51.7	65.5	85
3	2019/3/15 (金)	55.7	53.3	47.3	61.9	85
4	2019/3/22 (金)	59.0	59.2	55.6	69.4	85
5	2019/3/29 (金)	58.1	63.9	52.0	68.3	85

## 2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/3/1 (金)	27.6	27.0	27.3	30.4	75
2	2019/3/8 (金)	28.5	27.6	28.9	35.9	75
3	2019/3/15 (金)	27.0	27.8	29.3	33.7	75
4	2019/3/22 (金)	50.6	27.7	27.5	45.0	75
5	2019/3/29 (金)	27.0	27.0	29.4	40.8	75

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)