

騒音・振動測定結果について

Vol. 08 2019年6月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/5/10 (金)	56.2	53.3	53.9	69.3	85
2	2019/5/17 (金)	56.1	47.6	56.1	61.6	85
3	2019/5/24 (金)	55.1	52.2	49.5	65.4	85
4	2019/5/31 (金)	56.8	53.1	57.4	61.0	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/5/10 (金)	27.4	27.0	31.3	32.1	75
2	2019/5/17 (金)	27.0	27.0	27.0	32.4	75
3	2019/5/24 (金)	27.0	27.0	28.8	33.8	75
4	2019/5/31 (金)	31.5	29.4	30.8	30.6	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)